

Observations	Bemerkungen	Observations
[1] Limité par transformateur en quadrature au 1300 MVA	Begrenzt durch Querregler auf 1300 MVA	Limited by transformer with regulation in quadrature to 1300 MVA
[2] Limité par transformateur en quadrature au 1300 MVA	Begrenzt durch Querregler auf 1300 MVA	Limited by transformer with regulation in quadrature to 1300 MVA
[3] Transformateur à Borssele	Transformator in Borssele	Transformer in Borssele
[4] Transformateur à Jamiolle	Transformator in Jamiolle	Transformer in Jamiolle
[5] (220/150)	(220/150)	(220/150)
[6] Flèche du conducteur pris en compte	Leiterseildurchhang berücksichtigt	Sag of conductor taken into consideration
[7] Installé à Verbois	In Verbois aufgestellt	Installed in Verbois
[8] (380/220)	(380/220)	(380/220)
[9] Centrale frontalière	Grenzkraftwerk	Cross-border power station
[10] (11/130)	(11/130)	(11/130)
[11] Centrale frontalière	Grenzkraftwerk	Cross-border power station
[12] (11/130)	(11/130)	(11/130)
[13] Ligne propriété EnBW Netz en Allemagne Partiellement sur les mêmes pylônes que la ligne Asphard-Kühmoos ou Sierentz-Laufenburg	Leitung auf deutscher Seite Eigentum EnBW Netz Teilweise gemeinsames Gestänge mit Leitung Asphard-Kühmoos bzw. Sierentz-Laufenburg	Line property EnBW Netz in Germany Partially on the same tower as line Asphard-Kühmoos or Sierentz-Laufenburg
[14] Poste situé en Suisse	Station auf Schweizer Gebiet	Station located in Switzerland
[15] Liaison à courant continu à 3 extrémités	Gleichstromverbindung mit 3 Anschlüssen	DC link with three connections
[16] Liaison à courant continu à 3 extrémités	Gleichstromverbindung mit 3 Anschlüssen	DC link with three connections
[17] Partiellement sur les mêmes pylônes que la ligne Laufenbourg-Engstlatt (no 105.1)	Teilweise auf demselben Gestänge wie die Leitung Laufenburg-Engstlatt (Nr. 105.1)	Partially on the same tower as the Laufenbourg-Engstlatt line (No. 105.1)
[18] Sur les mêmes pylônes que la ligne no 81 Laufenbourg-Sierentz 380 kV	Auf demselben Gestänge wie die Leitung Nr. 81 Laufenburg-Sierentz 380 kV	On the same tower as line No. 81 Laufenbourg-Sierentz 380 kV
[19] De Kühmoos-Laufenburg sur les mêmes pylônes	Kühmoos-Laufenburg selbes Gestänge	From Kühmoos to Laufenburg on the same tower
[20] Limitation par transformateur de mesure à Kühmoos	Begrenzung durch Meßwandler in Kühmoos	Limitation by measuring transducer in Kühmoos
[21] De Kühmoos-Laufenburg sur les mêmes pylônes	Kühmoos-Laufenburg selbes Gestänge	From Kühmoos to Laufenburg on the same tower

T 9

			Liaison entre:								
Point frontières	Ligne	Terre	du poste			vers le poste					
			Pays	Nom	Exploité par	Pays	Nom	Exploité par			
Verbindung zwischen:											
Grenz-punkt	Leitung	Strom-kreis	von Station			zu Station					
			Land	Name	Betreiber	Land	Name	Betreiber			
Connection between:											
Frontier point	Line	Circuit	from substation			to substation					
			Country	Name	Operated by	Country	Name	Operated by			
Nr.	Nr.	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	1	1	D	Diele	E.ON Netz	NL	Meeden	TenneT			
11	2	1	D	Conneforde	E.ON Netz	NL	Meeden	TenneT			
13	1	1	D	Siersdorf	RWE Net	NL	Maasbracht	TenneT			
13	1	2	D	Rommerskirchen	RWE Net	NL	Maasbracht	TenneT			
15	1	1	D	Gronau W	RWE Net	NL	Hengelo	TenneT			
15	1	2	D	Gronau Z	RWE Net	NL	Hengelo	TenneT			
25	1	1	B	Gramme	CPTE	NL	Maasbracht	TenneT			
25	1	2	B	Meerhout	CPTE	NL	Maasbracht	TenneT			
26	1	1	B	Zandvliet	CPTE	NL	Geertruidenberg	TenneT			
26	2	1	B	Zandvliet	CPTE	NL	Borssele	TenneT			
27	1	1	B	Maldegem	ELECTRABEL	NL	Oostburg	TenneT			
41	1	1	B	Aubange	ELECTRABEL	L	Belval	SOTEL			
41	1	2	B	Aubange	ELECTRABEL	L	Belval	SOTEL			
41	2	1	B	Aubange	ELECTRABEL	L	Belval	SOTEL			
41	3	1	B	Aubange	ELECTRABEL	L	Belval	SOTEL			
51	1	1	B	Jamiolle	ELECTRABEL	F	Chooz	EDF			
51	2	1	B	Avelgem	CPTE	F	Avelin	EDF			
51	3	1	B	Achène	CPTE	F	Lonny	EDF			
52	1	1	B	Aubange	ELECTRABEL	F	Moulaine	EDF			
71	1	1	D	Uchtelfangen	RWE Net	F	Vigy	EDF			
71	1	2	D	Uchtelfangen	RWE Net	F	Vigy	EDF			
71	2	1	D	Ensdorf	RWE Net	F	St-Avold	EDF			
72	1	1	D	Eichstetten	EnBW	F	Vogelgrün	EDF			
72	1	2	D	Eichstetten	EnBW	F	Muhlbach	EDF			
81	1	1	CH	Bassecourt	BKW	F	Sierentz	EDF			
81	2	1	CH	Laufenburg	EGL	F	Sierentz	EDF			
81	3	1	CH	Bassecourt	BKW	F	Mambelin	EDF			
82	1	1	CH	Verbois	EOS	F	Bois-Tollot	EDF			
82	1	2	CH	Chamoson	EOS	F	Bois-Tollot	EDF			
82	2	1	CH	Verbois	EOS	F	Génissiat	EDF			
82	2	2	CH	Verbois	EOS	F	Génissiat	EDF			
82	3	1	CH	Verbois	SIG/EOS	F	Chancy-Pougy	SFM C-P			
82	4	1	CH	La Bâtiaz	Atel	F	Vallorcine	EDF			
82	5	1	CH	Riddes	EGL	F	Cornier	EDF			
82	6	1	CH	St.-Triphon	EOS	F	Cornier	EDF			
83	1	1 [13]	D	Asphard [14]	Atel/NOK	F	Sierentz	EDF			
91	1	1	F	Albertville	EDF	I	Rondissoone	GRTN			
91	1	2	F	Albertville	EDF	I	Rondissoone	GRTN			
92	1	1	F	Le Broc Carros	EDF	I	Camporosso	GRTN			
93	1	1	F	Villardonin	EDF	I	Venans	GRTN			
94	1	1	F	Lucciana	EDF	I	Souvereto	GRTN			
94	1	2	F	Lucciana	EDF	I	Souvereto	GRTN			
102	1 [17]	1	CH	Laufenburg	EGL	D	Gurtweil	EnBW			
102	1	2	CH	Laufenburg	EGL	D	Gurtweil	EnBW			
102	2	1 [18]	CH	Laufenburg	EGL	D	Kühmoos	EnBW			
102	3 [19]	1	CH	Laufenburg	EGL	D	Kühmoos	EnBW			
102	3	2	CH	Laufenburg	EGL	D	Kühmoos	EnBW			
102	4	1	CH	Laufenburg	EGL	D	Kühmoos	EnBW			
102	4	2	CH	Laufenburg	EGL	D	Kühmoos	RWE Net			
102	5 [21]	1	CH	Laufenburg	EGL	D	Tiengen	RWE Net			
103	1	1	CH	Beznau	NOK	D	Tiengen	RWE Net			
103	1	2	CH	Koblenz	NOK	D	Tiengen	RWE Net			
103	1	3	CH	Klingnau	AWAG	D	Tiengen	RWE Net			

*La capacité conventionnelle de lignes d'interconnexion traversant une frontière se base sur des paramètres uniformisés au sein de l'UCTE pour le calcul de la charge thermique admissible pour chaque ligne. Dans le cas de lignes aériennes, il s'agit de : température ambiante de +35 °C, vent d'une vitesse de 0,56 m/s perpendiculaire à l'axe du conducteur ainsi que valeur de la tension telle qu'elle est donnée à la colonne 7 ou 8. Les conditions de paramètre retenues pour l'exploitation par les divers pays selon la saison peuvent être très différentes.

Comme la charge admissible dans des conditions réelles d'exploitation des lignes dépendent beaucoup d'autres facteurs, tels que p. ex. répartition des flux de puissance, maintien de la tension, conditions ambiantes réelles, limites de stabilité, sécurité N-1, etc., la capacité conventionnelle est dénuée de sens du point de vue économique ou de l'exploitation mais ne permet qu'une comparaison d'ordre de grandeur entre les diverses lignes. L'addition des capacités de transport conventionnelles de plusieurs liaisons ne permet pas de tirer des conclusions sur la capacité totale réelle et conduit à des résultats sans rapport avec les réalités de l'exploitation.

*Die konventionelle Übertragungsfähigkeit grenzüberschreitender Verbundleitungen basiert auf innerhalb der UCTE vereinheitlichten Parametern zur Berechnung der thermischen Belastbarkeit der einzelnen Leitung. Es sind dies bei Freileitungen: Umgebungstemperatur von +35 °C, Windgeschwindigkeit von 0,56 m/s senkrecht zur Seilachse sowie der in der Spalte 7 resp. 8 angegebene Spannungswert. Die von den einzelnen Ländern zu verschiedenen Jahreszeiten für den Betrieb relevanten Bedingungen können davon stark abweichen.

Tension du terne		Capacité conventionnelle de transport de la liaison (thermique)*		Limitée par transformateurs ou poste de couplage				T 9
				du terne		de la ligne		
Prévue	Actuelle	Prévue	Actuelle	à	tensions	Capacité conventionnelle	tensions	
Stromkreisspannung		Konventionelle Übertragungsfähigkeit der Verbindung (thermisch)*		Beschränkt durch Transformatoren od. Schaltanlagen				
				von Stromkreisen		von Leitungen		
Vorge-sehen	Gegen-wärtig	Vorge-sehen	Gegen-wärtig	auf	Spannung	Über-tragungs-fähigkeit	Spannung	
Voltage of the circuit		Conventional transmission capacity of the connection (thermal)*		Limited by the transformers or by the substations				
				of circuits		of lines		
Forecast	Present	Forecast	Present	at	Voltage	trans-mission capacity	Voltage	
kV	kV	MVA	MVA	MVA	kV	MVA	kV	
10	11	12	13	14	15	16	17	
	380		1369					
	380		1369					
	380		1645					
	380		1698					
	380		1790				1300 [1]	
	380		1790				1300 [2]	
	380		1207					
	380		1270					
	380		1476					
	380		1476	450 [3]				
	150		139					
	220		358					
	220		358					
	150		157	100				
	150		157	100				
	220		322	100	150 [4,5]			
	380		1109	290	150			
	380		1111					
	220		286					
	380		1174					
	380		1174					
	220		262					
380	220	365		220				
380		1667 [6]						
380		1123						
380		1192						
380		1055						
380		1369	800	220 [7,8]				
380		1369	600					
220		280					11 [9,10]	
220		280					11 [11,12]	
130		59	42					
220		266						
220		266						
220		275						
380		1264						
380		1150						
380		1150						
220		234						
380		879						
220 [15]					50			
220 [16]					50			
220		492	457	220				
220		485	457	220				
220		309						
380	220	492	457	220				
380		1698	1264	380				
380		1698	1580	380				
380		1580	984 [20]					
380		1131						
380		1158						
380	220	335						
380	110	57	40					

Da die tatsächliche betrieblich zulässige Belastbarkeit der Leitungen von vielen anderen Faktoren abhängt, z.B. Lastflussaufteilung, Spannungshaltung, tatsächlich vorherrschenden Umgebungsbedingungen, Stabilitätsgrenzen, (n-1)-Sicherheit usw., ist die konventionelle Übertragungsfähigkeit keine betrieblich oder wirtschaftlich relevante Größe, sondern erlaubt lediglich einen Größenordnungsvergleich der verschiedenen Leitungen. Die Addition der konventionellen Übertragungsfähigkeit von mehreren Leitungsverbindungen lässt somit keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Belastbarkeit zu und führt zu betrieblich irrelevanten Ergebnissen.

*The conventional transmission capacity of cross-frontier tie-lines is based upon parameters standardised within UCPTE for the calculation of the thermal load capability of each line. For aerial lines these are : ambient temperature of +35 °C, wind velocity of 0,56 m/s at a right angle to the line as well as the voltage value stated in column 7 or 8. The conditions relevant to system operation in various countries at various time of the year can strongly differ from those above.
Because the real allowable load capability of the line depends on many other factors, such as load flow distribution, upholding of voltage, real ambient conditions, limits of stability, n-1 security, etc., the conventional transmission capacity has no relevance from the point of view of system operation or economics but allows just a comparison of order of magnitude of the various lines. Adding together the conventional transmission capacity of several tie-lines does not allow to infer on the real total transmission capability and leads to irrelevant results from the point of view of system operation.

Observations	Bemerkungen	Observations
[22] Sur les mêmes pylônes que la ligne Sierentz - Laufenburg	Gemeinsames Gestänge mit Leitung Sierentz-Laufenburg	On the same towers as the Sierentz - Laufenburg line
[23] Limité par les dispositifs de manœuvre en Autriche	Beschränkt durch Schaltgeräte in Österreich	Limited by switching devices in Austria
[24] Câble à Braunaub	Kabel in Braunaub	Cable at Braunaub
[25] Câble à Braunaub	Kabel in Braunaub	Cable at Braunaub
[26] Transformateur à Ering	Wandler in Ering	Transducer at Ering
[27] Transformateur à Ering	Wandler in Ering	Transducer at Ering
[28] Sectionneur à St. Peter	Trenner in St. Peter	Isolator in St. Peter
[29] Sectionneur à St. Peter	Trenner in St. Peter	Isolator in St. Peter
[30] Normalement pas d'échange sur cette ligne	Normalerweise kein Stromtausch auf dieser Leitung	Normally no electricity exchange across this line
[31] Tronçon frontière nationale-pylône 62 propriété E.ON Netz	Leitungsabschnitt Landesgrenze-Mast 62 im Eigentum E.ON Netz	Line section national border-tower 62 owned by E.ON Netz
[32] Normalement pas d'échange sur cette ligne	Normalerweise kein Stromtausch auf dieser Leitung	Normally no electricity exchange across this line
[33] Tronçon frontière nationale-pylône 62 propriété E.ON Netz	Leitungsabschnitt Landesgrenze-Mast 62 im Eigentum des E.ON Netz	Line section national border-tower 62 owned by E.ON Netz
[34] Pas d'interconnexion internationale	Keine internationale Netzkuppelleitung	No international interconnector
[35] Bouchon H.F. à St. Peter	TFH-Sperre in St. Peter	CFT blocker at St. Peter
[36] Pas d'interconnexion internationale	Keine internationale Netzkuppelleitung	No international interconnector
[37] Bouchon H.F. à St. Peter	TFH-Sperre in St. Peter	CFT blocker at St. Peter
[38] Dispositif de manœuvre à Oberbrunn	Schalter in Oberbrunn	Switching device at Oberbrunn
[39] Dispositif de manœuvre à Oberbrunn	Schalter in Oberbrunn	Switching device at Oberbrunn
[40] Possibilité d'installer un second terme	Ein 2. Stromkreis kann noch aufgelegt werden	Possible to lay a second circuit
[41] (130/150)	(130/150)	(130/150)
[42] Possibilité d'installer un second terme	Ein 2. Stromkreis kann noch aufgelegt werden	Possible to lay a second circuit
[43] Limité par transformateur	Begrenzt durch Trafo	Limited by transformer
[44] Limité par transformateur	Begrenzt durch Trafo	Limited by transformer
[45] 1 seul pôle	Monopol	Monopol
[46] Câble sous-marin et terrestre en courant continu	Gleichstrom-See- und Landkabel	DC submarine and underground cable

T 9

			Liaison entre:								
Point frontières	Ligne	Terre	du poste			vers le poste					
			Pays	Nom	Exploité par	Pays	Nom	Exploité par			
Verbindung zwischen:											
Grenz-punkt	Leitung	Strom-kreis	von Station			zu Station					
			Land	Name	Betreiber	Land	Name	Betreiber			
Connection between:											
Frontier point	Line	Circuit	from substation			to substation					
			Country	Name	Operated by	Country	Name	Operated by			
Nr.	Nr.	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	1	1 [22]	CH	Asphard	Atel/NOK	D	Kühmoos	EnBW			
105	1	1	CH	Laufenburg	ETRANS	D	Engstlatt	EnBW			
111	1	1	A	Bürs	VIW	D	Obermooweiler	EnBW			
111	1	2	A	Bürs	VIW	D	Obermooweiler	EnBW			
111	2	1	A	Bürs	VIW	D	Herbertingen	RWE Net			
111	3	1	A	Bürs	VIW	D	Dellmensingen	RWE Net			
111	4	1	A	Rieden	VKW	D	Lindau	VKW			
111	4	2	A	Hörbranz	VKW	D	Lindau	VKW			
111	5	1	A	Vorderwald	VKW	D	Weiler	VKW			
115	1	1	A	Braunau	ÖBK	D	Neuötting	BWK			
115	2	1	A	Braunau	ÖBK	D	Stammham	BWK			
115	3	1	A	Ranshofen	Verbund - APG	D	Neuötting	BWK			
115	3	2	A	Ranshofen	Verbund - APG	D	Neuötting	BWK			
115	4	1	A	Antiesenhofen	Verbund - APG	D	Eggelfing	BWK			
115	5	1	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Altheim	E.ON Netz			
115	6	1	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Simbach	E.ON Netz			
115	7	1	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Ering	BWK			
115	7	2	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Ering	BWK			
115	8	1	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Eggelfing	BWK			
115	9	1	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Pirach	E.ON Netz			
115	10	1	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Pleinting	E.ON Netz			
115	11	1	A	Ranna	EAGOÖ	D	Passau [30,31]	OBAG			
115	11	2	A	Ranna	EAGOÖ	D	Passau [32,33]	OBAG			
115	12	1	A	Oberaudorf	ÖBK	D	Rosenheim	BWK			
115	13	1	A	Oberaudorf	ÖBK	D	Kieferfelden	E.ON Netz			
115	14	1	A	Antiesenhofen	EAGOÖ	D	Weidach	Thüga			
115	14	2	A	Antiesenhofen	EAGOÖ	D	Weidach	Thüga			
115	15	1	A	Aigerding	Verbund - APG/EAGOÖ	D	Passau	ÖBK			
115	16 [34]	1	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Schärding	ÖBK			
115	16 [36]	2	A	St. Peter	Verbund - APG	D	Schärding	ÖBK			
115	17	1	A	Kufstein	TIWAG	D	Oberaudorf	ÖBK			
115	17	2	A	Ebbs	TIWAG	D	Oberaudorf	ÖBK			
116	1	1	A	Westtirol	Verbund - APG	D	Leupolz	RWE Net			
116	2	1	A	Westtirol	Verbund - APG	D	Memmingen	RWE Net			
117	1	1	A	Silz	TIWAG	D	Oberbrunn	E.ON Netz			
117	1	2	A	Silz	TIWAG	D	Oberbrunn	E.ON Netz			
117	3	1	A	Reutte	TIWAG	D	Füssen	EW Reutte			
121	1	1	CH	Airolo	Atel	I	Ponte	GRTN			
121	2	1	CH	Gorduno	Atel	I	Mese	GRTN			
121	3	1	CH	Soazza	EGL	I	Bulciago	GRTN			
121	4	1	CH	Lavorgo	Atel	I	Musignano	GRTN			
122	1	1 [40]	CH	Campocologno	KWB	I	Poschiavino	GRTN			
122	2	1	CH	Robbia	KWB	I	Sondrio	GRTN			
123	1	1	CH	Riddes	EGL	I	Avise	GRTN			
123	2	1	CH	Riddes	EGL	I	Valpelline	GRTN			
123	3	1	CH	Mörel	RHOWAG	I	Pallanza	GRTN			
132	1	1	A	Lienz	Verbund - APG	I	Soverzene	GRTN			
141	1	1 [42]	A	Meiningen	VKW	CH	Y-Rehag	NOK			
142	1	1	A	Westtirol	Verbund - APG	CH	Pradella	EGL			
142	2	1	A	Westtirol	Verbund - APG	CH	Pradella	EGL			
151	1	1	E	Hernani	Red Eléctrica	F	Cantegrí	EDF			
151	2	1	E	Irún	IBERDROLA	F	Errondonia	EDF			
151	3	1	E	Arkale	Red Eléctrica	F	Mouguerre	EDF			
151	4	1	E	Biescas	Red Eléctrica	F	Pragnères	EDF			
152	1	1	E	Benós	Red Eléctrica	F	Lac Doo	EDF			
153	1	1	E	Vic	Red Eléctrica	F	Baijas	EDF			
161	1	1	D	Flensburg	E.ON Netz	DK	Aabenraa	ELSAM			
161	2	1	D	Flensburg	E.ON Netz	DK	Kassø	ELSAM			
161	3	1	D	Audorf	E.ON Netz	DK	Kassø	ELSAM			
161	3	2	D	Audorf	E.ON Netz	DK	Kassø	ELSAM			
162	1 [45]	1	D	Bentwisch	VEAG	DK	Bjæverskov	ELKRAFT			

Tension du terne		Capacité conventionnelle de transport de la liaison (thermique)*		Limitée par transformateurs ou poste de couplage				T 9
				du terne		de la ligne		
Prévue	Actuelle	Prévue	Actuelle	à	tensions	Capacité conventionnelle	tensions	
Stromkreisspannung		Konventionelle Übertragungsfähigkeit der Verbindung (thermisch)*		Beschränkt durch Transformatoren od. Schaltanlagen				
				von Stromkreisen		von Leitungen		
Vorge-sehen	Gegen-wärtig	Vorge-sehen	Gegen-wärtig	auf	Spannung	Über-tragungs-fähigkeit	Spannung	
Voltage of the circuit		Conventional transmission capacity of the connection (thermal)*		Limited by the transformers or by the substations				
				of circuits		of lines		
Forecast	Present	Forecast	Present	at	Voltage	trans-mission capacity	Voltage	
kV	kV	MVA	MVA	MVA	kV	MVA	kV	
10	11	12	13	14	15	16	17	
	380		1340					
	380		1580					
	380		1211					
	380		1211					
380	220		389					
380	220		492	457 [23]				
	110		84					
	110		84					
	110		141					
	110		102				82 [24]	
	110		102				82 [25]	
	110		90					
	110		90					
	110		102					
	220		301					
	220		301					
	110		152			114 [26]		
	110		152			114 [27]		
	110		105					
	220		526	457 [28]				
	220		526	457 [29]				
	110		90					
	110		90					
	110		90					
	110		130					
	110		130					
	110		102					
	220		301			229 [35]		
	220		301			229 [37]		
	110		90					
	110		127					
	380		1316					
380	220		762					
	220		793	762 [38]				
	220		793	762 [39]				
	110		127					
	220		257					
	220		257	250				
	380		886					
	380		118					
	150		103	55	130 [41]			
	220		257					
	220		290					
	220		290					
	220		257					
	220		257					
	220		501					
	380		1340					
	380		1340					
	380		1087					
	132		80					
	220		290					
	220		247					
	110		95					
	380		1330					
	220		330	300 [43]				
	220		330	300 [44]				
	380		830					
	380		830					
	400		600 [46]					

Observations	Bemerkungen	Observations
[47] Limité par bobine haute-fréquence	Begrenzt durch Hochfrequenz Spule	Limited by high-frequency coil
[48] Installé à Vianden	In Vianden aufgestellt	Installed at Vianden
[49] Ligne de groupe en marche en antenne - fonctionnement en interconnexion impossible	Maschinenleitung in Richtbetrieb - Kein Verbundbetrieb möglich	Generator line in radial operation - interconnected operation impossible
[50] Installé à Vianden	In Vianden aufgestellt	Installed at Vianden
[51] Ligne de groupe en marche en antenne - fonctionnement en interconnexion impossible	Maschinenleitung in Richtbetrieb - Kein Verbundbetrieb möglich	Generator line in radial operation - interconnected operation impossible
[52] Installé à Vianden	In Vianden aufgestellt	Installed at Vianden
[53] Ligne de groupe en marche en antenne - fonctionnement en interconnexion impossible	Maschinenleitung in Richtbetrieb - Kein Verbundbetrieb möglich	Generator line in radial operation - interconnected operation impossible
[54] Installé à Vianden	In Vianden aufgestellt	Installed at Vianden
[55] Ligne de groupe en marche en antenne - fonctionnement en interconnexion impossible	Maschinenleitung in Richtbetrieb - Kein Verbundbetrieb möglich	Generator line in radial operation - interconnected operation impossible
[56] Limité par transformateur	Begrenzt durch Trafo	Limited by transformer
[57] Limité par centrale de pompage à Bauler	Begrenzt durch Pumpspeicherkraftwerk in Bauler	Limited by pumped storage power station at Bauler
[58] En somme 520 MW en raison de la mobilisation du pompage à la centrale de Vianden	In Summe 520 MVA wegen Einsatz Pumpbetrieb im Kraftwerk Vianden	520 MW in total because of the use of pumps in the power station of Vianden
[59] En somme 520 MW en raison de la mobilisation du pompage à la centrale de Vianden	In Summe 520 MVA wegen Einsatz Pumpbetrieb im Kraftwerk Vianden	520 MW in total because of the use of pumps in the power station of Vianden
[60] En Hongrie 2 systèmes exploités en parallèle	In Ungarn 2 Systeme parallel geschaltet betrieben	In Hungary 2 systems in parallel operation
[61] Liaison sous-marine par courant continu	Gleichstrom-Seekabel	DC submarine cable
[62] Liaison sous-marine par courant continu	Gleichstrom-Seekabel	DC submarine cable
[63] Limitée par surcharge du réseau	Begrenzt durch Netzengpässe	Limited by network overload
[64] Tension nominale en Croatie	Nennspannung in Kroatien	Nominal voltage in Croatia
[65] Limitée par surcharge du réseau	Begrenzt durch Netzengpässe	Limited by network overload
[66] Tension nominale en Croatie	Nennspannung in Kroatien	Nominal voltage Croatia
[67] Capacité de l'autotransformateur à Elbasan	Kapazität des Spartransformatoren in Elbasan	Capacity of auto-transformer at Elbasan
[68] Capacité des transformateurs à courant à Bistrica	Kapazität der Stromtransformatoren in Bistrica	Capacity of current transformers at Bistrica
[69] Limité par le sectionneur de VEAG	Begrenzung durch Leistungsschalter VEAG	Limited by circuit breaker VEAG
[70] Limité par le sectionneur de VEAG	Begrenzung durch Leistungsschalter VEAG	Limited by circuit breaker VEAG
[71] Déconnecté en Yougoslavie	Abgeschaltet in Jugoslawien	Disconnected in Yugoslavia

T 9

			Liaison entre:								
Point frontières	Ligne	Terre	du poste			vers le poste					
			Pays	Nom	Exploité par	Pays	Nom	Exploité par			
Verbindung zwischen:											
Grenz-punkt	Leitung	Strom-kreis	von Station			zu Station					
			Land	Name	Betreiber	Land	Name	Betreiber			
Connection between:											
Frontier point	Line	Circuit	from substation			to substation					
			Country	Name	Operated by	Country	Name	Operated by			
Nr.	Nr.	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	1	1	A	Bisamberg	Verbund - APG	CZ	Sokolnice	CEPS			
171	2	1	A	Bisamberg	Verbund - APG	CZ	Sokolnice	CEPS			
172	1	1	A	Dürmrohr	Verbund - APG	CZ	Slavetice	CEPS			
181	1	1	A	Obersielach	Verbund - APG	SLO	Podlog	ELES			
182	1	1	A	Kainachtal	Verbund - APG	SLO	Maribor	ELES			
182	2	1	A	Kainachtal	Verbund - APG	SLO	Maribor	ELES			
191	1	1	D	Niederstedem	RWE Net	L	Vianden	SEO			
191	2	1	D	Niederstedem	RWE Net	L	Vianden	SEO			
191	2	2	D	Niederstedem	RWE Net	L	Vianden	SEO			
191	3	1	D	Bauler	RWE Net	L	Vianden	SEO			
191	4	1	D	Bauler	RWE Net	L	Flebour	CEGEDEL			
191	4	2	D	Bauler	RWE Net	L	Roost	CEGEDEL			
192	1	1	D	Trier	RWE Net	L	Heisdorf	CEGEDEL			
192	2	1	D	Quint	RWE Net	L	Heisdorf	CEGEDEL			
201	1	1	I	Redipuglia	GRTN	SLO	Divača	ELES			
201	2	1	I	Padriciano	GRTN	SLO	Divača	ELES			
211	1	1	A	Wien Süd-Ost	Verbund - APG	H	Györ	MVM			
211	1	2	A	Neusiedl	Verbund - APG	H	Györ	MVM			
212	1	1 [60]	A	Wien Süd-Ost	Verbund - APG	H	Györ	MVM			
221	1	1	F	Mandarins	RTE	GB	Sellinige	National Grid			
221	2	1	F	Mandarins	RTE	GB	Sellinige	National Grid			
231	1	1	E	Las Conchas	REE	P	Lindoso	EDP-REN			
232	1	1	E	Aldeadávila	REE	P	Bemposta	EDP-REN			
232	2	1	E	Aldeadávila	REE	P	Pocinho	EDP-REN			
232	3	1	E	Saucelle	REE	P	Pocinho	EDP-REN			
233	1	1	E	Cedillo	REE	P	Falagueira	EDP-REN			
234	1	1	E	Cartelle	REE	P	Alto Lindoso	EDP-REN			
241	1	1	FYROM	Dubrovo	ESM	GR	Thessaloniki	PPC			
242	1	1	FYROM	Bitola	ESM	GR	Amyndeo	PPC			
245	1	1	CZ	Liskovec	CEPS	PL	Bujakow	PSE			
246	1	1	CZ	Liskovec	CEPS	PL	Kopanina	PSE			
251	1	1	H	Lenti	MVM	HR	Nedeljanec	HEP			
251	2	1	H	Siklos	MVM	HR	Donji Miholjac	HEP			
251	3	1	H	Héviz	MVM	HR	Tumbri	HEP			
261	1	1	YU	Djerdap	EPS	RO	Portile de Fier	CONEL			
261	2	1	YU	Sip	EPS	RO	Gurawai	CONEL			
262	1	1	YU	Kikinda 1	EPS	RO	Temisvar	CONEL			
263	1	1	YU	Kusijak	EPS	RO	Ostrovo Mare	CONEL			
270	1	1	CZ	Liskovec	CEPS	SK	Pov. Bystrica	SE			
271	1	1	BG	Sofija Zapad	NEK	YU	Niš	EPS			
272	1	1	BG	Breznik	NEK	YU	HE Vrla 1	EPS			
273	1	1	BG	Kula	NEK	YU	Zaječar	EPS			
280	1	1	CZ	Sokolnice	CEPS	SK	Senica	SE			
281	1	1	AL	Vau i Dejës	KESH	YU	Podgorica	EPCG			
282	1	1	AL	Fierza	KESH	YU	Prizren	EPS			
291	1	1	AL	Elbassan	KESH	GR	Kardia	PPC			
292	1	1	AL	Bistrica	KESH	GR	Mourtos	PPC			
301	1	1	BG	Blagoevgrad	NEK	GR	Thessaloniki	PPC			
321	1	1	CZ	Hradec	CEPS	D	Etzenricht	E.ON Netz			
321	1	2	CZ	Prestice	CEPS	D	Etzenricht	E.ON Netz			
322	1	1	CZ	Hradec	CEPS	D	Röhrsdorf	VEAG			
322	1	2	CZ	Hradec	CEPS	D	Röhrsdorf	VEAG			
331	1	1	H	Sandorfalva	MVM	YU	Subotica 3	EPS			
332	1	1	H	Szeged	MVM	YU	Subotica	EPS			
341	1	1	BG	Petric	NEK	FYROM	Sušica	ESM			
341	2	1	BG	Skakavica	NEK	FYROM	Kriva Palaka	ESM			
351	1	1	HR	Melina	HEP	SLO	Divača	ELES			
351	2	1	HR	Pehlin	HEP	SLO	Divača	ELES			
351	3	1	HR	Buje	HEP	SLO	Koper	ELES			
351	4	1	HR	Matulji	HEP	SLO	Ilirska Bistrica	ELES			

Tension du terne		Capacité conventionnelle de transport de la liaison (thermique)*		Limitée par transformateurs ou poste de couplage				T 9
				du terne		de la ligne		
Prévue	Actuelle	Prévue	Actuelle	à	tensions	Capacité conventionnelle	tensions	
Stromkreisspannung		Konventionelle Übertragungsfähigkeit der Verbindung (thermisch)*		Beschränkt durch Transformatoren od. Schaltanlagen				T 9
				von Stromkreisen		von Leitungen		
Vorge-sehen	Gegen-wärtig	Vorge-sehen	Gegen-wärtig	auf	Spannung	Über-tragungs-fähigkeit	Spannung	
Voltage of the circuit		Conventional transmission capacity of the connection (thermal)*		Limited by the transformers or by the substations				
				of circuits		of lines		
Forecast	Present	Forecast	Present	at	Voltage	trans-mission capacity	Voltage	
kV	kV	MVA	MVA	MVA	kV	MVA	kV	
10	11	12	13	14	15	16	17	
	220		269					
	220		269					
	400		1711	1386 [47]				
	220		351					
	380		1514	450				
	380		1514	450				
	220		730	460	220 [48,49]			
	220		365		220 [50,51]	345		
	220		365		220 [52,53]	345		
	220		730	460	220 [54,55]	345[56]		
	220		490	358[57]		520 [58]		
	220		490			520 [59]		
	220		490					
	220		490					
	380		1712					
	220		330					
	220		305					
	220		305					
	380		1514					
	270 [61]							
	270 [62]							
	132		105					
	220		150					
	220		150					
	380		790					
	380		1185					
	380		1264	700				
	150		122	100				
	220		168					
	220		154					
	120		82	50 [63]	110 [64]			
	120		114	50 [65]	110 [66]			
	400		1246					
	380		1264					
	110		90					
	110		90					
	110		257					
	220		269					
	380		1264					
	110		90					
	110		90					
	220		318					
	220		311					
	220		311					
	380		1400	250 [67]				
	150		138	40 [68]				
	380		1400	700				
	380		1316					
	380		1579					
	380		1476	1315 [69]		2630		
	380		1476	1315 [70]		2630		
	380		1246	1050				
	120		86 [71]					
	110		123					
	110		123					
	380		1264					
	220		366					
	110		89					
	110		53					

Observations	Bemerkungen	Observations
[72] Limitation par des dispositifs de manœuvre	Begrenzung durch Schaltanlagen	Limitation by switching devices
[73] Limitation par transformateur de mesure	Begrenzung durch Meßwandler	Limitation by measuring transducer
[74] Limitation par des lignes	Begrenzung durch Leitungen	Limitation by lines
[75] Limitation par transformateur de mesure	Begrenzung durch Meßwandler	Limitation by measuring transducer
[76] Limitation par transformateur de mesure	Begrenzung durch Meßwandler	Limitation by measuring transducer
[77] Limitation par des dispositifs de manœuvre	Begrenzung durch Schaltanlagen	Limitation by switching devices
[78] Limitation par des lignes	Begrenzung durch Leitungen	Limitation by lines
[79] Limitation par des lignes	Begrenzung durch Leitungen	Limitation by lines
[80] 1 seul pôle	Monopol	Monopol
[81] Limitée par une installation provisoire dans le poste de transformation 380/110 kV à Herrenwyk (456 MW vers sud, 372/396 MW vers nord)	Begrenzt durch eine provisorische Installation 380/110-kV in Herrenwyk (456 MW Richtung Süden, 372/396 MW Richtung Norden)	Limited by a provisional 380/110 kV transformer at Herrenwyk (456 MW towards south, 372/396 MW towards north)
[82] Limitation par transformateur de mesure	Begrenzung durch Meßwandler	Limitation by measuring transducer
[83] Limitation par disjoncteur	Begrenzung durch Leistungsschalter	Limitation by circuit breaker
[84] Limitation par transformateur de mesure	Begrenzung durch Meßwandler	Limitation by measuring transducer
[85] Liaison sous-marine	Unterseekabel	Submarine cable
[86] Transformateur a Krajnik	Wandler in Krajnik	Curren transformer at Krosno
[87] Transformateur a Krajnik	Wandler in Krajnik	Curren transformer at Krosno
[88] Hors service	Außer Betrieb	Out of operation
[89] Marche en antenne	Richtbetrieb	Radial operation
[90] Marche en îlot	Inselbetrieb	Isolated operation
[91] Liaison sous-marine	Unterseekabel	Submarine cable

T 9

			Liaison entre:								
Point frontières	Ligne	Terne	du poste			vers le poste					
			Pays	Nom	Exploité par	Pays	Nom	Exploité par			
Verbindung zwischen:											
Grenz-punkt	Leitung	Strom-kreis	von Station			zu Station					
			Land	Name	Betreiber	Land	Name	Betreiber			
Connection between:											
Frontier point	Line	Circuit	from substation			to substation					
			Country	Name	Operated by	Country	Name	Operated by			
Nr.	Nr.	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	1	1	HR	Tumbri	HEP	SLO	Krško	ELES			
352	1	2	HR	Tumbri	HEP	SLO	Krško	ELES			
352	2	1	HR	Mraclin	HEP	SLO	Cirkovce	ELES			
352	3	1	HR	Nedeljanec	HEP	SLO	Formin	ELES			
361	1	1	BiH	Mostar		HR	Konjsko	HEP			
361	2	1	BiH	Mostar		HR	Zakućac	HEP			
361	3	1	BiH	Grahovo		HR	Knin	HEP			
361	4	1	BiH	Livno		HR	Buško Blato	HEP			
361	5	1	BiH	Peruca		HR	Buško Blato	HEP			
361	6	1	BiH	Grude		HR	Imotski	HEP			
361	7	1	BiH	Kulen Vakuf		HR	Gracac	HEP			
362	1	1	BiH	Jajce		HR	Mraclin	HEP			
362	2	1	BiH	Prijedor		HR	Međurić	HEP			
363	1	1	BiH	Trebinje		HR	Dubrovnik	HEP			
363	2	1	BiH	Trebinje		HR	Dubrovnik	HEP			
363	3	1	BiH	Čapljina		HR	Opuzen	HEP			
363	4	1	BiH	Neum		HR	Opuzen	HEP			
363	5	1	BiH	Neum		HR	Stan	HEP			
363	6	1	BiH	Trebinje		HR	Komolac	HEP			
364	1	1	BiH	Ugljevik		HR	Ernestinovo	HEP			
364	2	1	BiH	Gradačac		HR	Đakovo	HEP			
364	3	1	BiH	Tuzla		HR	Đakovo	HEP			
364	4	1	BiH	Bosanski Brod		HR	Bjelis	HEP			
364	5	1	BiH	Orasje		HR	Županja	HEP			
371	1	1	HR	Ernestinovo	HEP	YU	Mladost	EPS			
371	2	1	HR	Nijemci	HEP	YU	Šid	EPS			
371	3	1	HR	Beli Manastir	HEP	YU	Apatin	EPS			
381	1	1	BiH	Trebinje		YU	Podgorica	EPCG			
381	2	1	BiH	Trebinje		YU	Perućica	EPCG			
381	3	1	BiH	Trebinje		YU	Herceg Novi	EPCG			
381	4	1	BiH	Bileća		YU	Vilusi	EPCG			
382	1	1	BiH	Sarajevo 20		YU	Piva	EPCG			
382	2	1	BiH	Goražde		YU	Prijeljva	EPCG			
383	1	1	BiH	Višegrad		YU	Požega	EPS			
383	2	1	BiH	Bijeljina		YU	Lešnica	EPS			
383	3	1	BiH	Zvornik		YU	HE Zvornik	EPS			
383	4	1	BiH	Višegrad		YU	Potpeć	EPS			
391	1	1	FYROM	Skopje 1	ESM	YU	Kosovo A	EPS			
391	2	1	FYROM	Skopje 1	ESM	YU	Kosovo A	EPS			
391	3	1	FYROM	Skopje 4	ESM	YU	Kosovo B	EPS			
401	1 [80]	1	D	Herrenwyk	E.ON	S	Kruseberg	Sydkraft/Vattenfall			
404	1	1	CZ	Nosovice	CEPS	SK	Varin	SE			
424	1	1	CZ	Sokolnice	CEPS	SK	Krizovany	SE			
497	1	1	CZ	Sokolnice	CEPS	SK	Stupava	SE			
443	1	1	CZ	Albrechtice	CEPS	PL	Wielopole	PSE			
444	1	1	CZ	Nosovice	CEPS	PL	Wielopole	PSE			
501	1	1	D	Vierraden	VEAG	PL	Krajnik	PPGC			
501	1	2	D	Vierraden	VEAG	PL	Krajnik	PPGC			
502	1	1	D	Hagenwerder	VEAG	PL	Mikulowa	PPGC			
502	1	2	D	Hagenwerder	VEAG	PL	Mikulowa	PPGC			
601	1 [85]	1	E	Pinar del Rey	REE	MA	Melloussa	ONE			
700	1	1	PL	Krošno Iskrzynia	PSE	SK	Lemesany 1	SE			
700	1	2	PL	Krošno Iskrzynia	PSE	SK	Lemesany 2	SE			
701	1	1	PL	Rzeszow	PSE	UA	Chmielnicka	NDC			
702	1	1	PL	Zamosc	PSE	UA	Dobrotwor	Zach. Lvov			
703	1	1	PL	Bialystok	PSE	BY	Ros	Grodnoenergo			
704	1	1	PL	Slupsk	PSE	S	Stärno	SvK			
710	1	1	H	Györ	MVM	SK	Gabcikovo	SE			
711	1	1	H	Göd	MVM	SK	Levice	SE			
720	1	1	H	Albertirska	MVM	UA	Zahidno Ukrainska				
721	1	1	H	Sajoszögéd	MVM	UA	Mukacevo				
722	1	1	H	Kisvarda	MVM	UA	Mukacevo				
722	1	2	H	Tiszalök	MVM	UA	Mukacevo				
730	1	1	H	Sandorfalva	MVM	RO	Arad	TRANSELECTRICA			

Tension du terne		Capacité conventionnelle de transport de la liaison (thermique)*		Limitée par transformateurs ou poste de couplage				T 9
				du terne		de la ligne		
Prévue	Actuelle	Prévue	Actuelle	à	tensions	Capacité conventionnelle	tensions	
Stromkreisspannung		Konventionelle Übertragungsfähigkeit der Verbindung (thermisch)*		Beschränkt durch Transformatoren od. Schaltanlagen				
				von Stromkreisen		von Leitungen		
Vorge-sehen	Gegen-wärtig	Vorge-sehen	Gegen-wärtig	auf	Spannung	Über-tragungs-fähigkeit	Spannung	
Voltage of the circuit		Conventional transmission capacity of the connection (thermal)*		Limited by the transformers or by the substations				
				of circuits		of lines		
Forecast	Present	Forecast	Present	at	Voltage	transmission capacity	Voltage	
kV	kV	MVA	MVA	MVA	kV	MVA	kV	
10	11	12	13	14	15	16	17	
	380		1316					
	380		1316					
	220		297					
	110		115					
	400		1316	311 [72]	220			
	220		311					
	110		90					
	110		115					
	110		90					
	110		72	95 [73]				
	110		120	101 [74]				
	220		297					
	220		297					
	220		460			460 [75]		
	220		460			460 [76]		
	110		84					
	110		84					
	110		76					
	110		84					
	400		831 [77]					
	220		229					
	220		229 [78]					
	110		115 [79]					
	110		76					
	400		831					
	110		76					
	110		76					
	110		78					
	380		1264					
	220		311					
	110		90					
	110		84					
	220		366					
	110		90					
	220		311					
	110		123					
	110		123					
	220		621					
	220		621					
	380		1264					
	450		600	372 [81]				
	400		1465	1386 [82]				
	400		1323	1386 [83]				
	400		1593	831 [84]				
	400		1212					
	400		1212					
	220		196					
	220		196					
	380		1427	1385				
	380		1427	1385				
	380		730					
	400		1434			1385 [86]		
	400		1434			1385 [87]		
750			2676			1300 [88]		
	220		168 [89]					
	220		154 [90]					
	450		600 [91]					
	400		1246	830				
	400		1246	830				
	750		4000	2146				
	400		1635	1385				
	220		275					
	220		275					
	400		1246					

Abréviations utilisées
Verwendete Abkürzungen
Abbreviations used

BELGIQUE	CPTE	- Société pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Energie Electrique, Bruxelles
	ELECTRABEL	- ELECTRABEL S.A., Bruxelles
DEUTSCHLAND	E.ON Netz	- E.ON Netz GmbH, Bayreuth
	BWK	- Bayernwerk Wasserkraft AG, Landshut
	EnBW	- Energie Baden-Württemberg Transportnetze, Karlsruhe
	KWL	- Kraftwerk Laufenburg, Laufenburg
	OBAG	- Energieversorgung Ostbayern AG, Regensburg
	ÖBK	- Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG, Simbach
	RWE Net	- RWE Net AG, Dortmund
	Thüga	- Thüga AG, München
	VEAG	- Vereinigte Energiewerke AG, Berlin
ESPAÑA	REE	- Red Eléctrica de España S.A., Madrid
FRANCE	RTE ¹	- Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (EDF), Paris
HELLAS	PPC	- Public Power Corporation, Athens
ITALIA	GRTN	- Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., Roma
SLOVENIJA	ELES	- Elektro-Slovenija, Ljubljana
HRVATSKA	HEP	- Hrvatska Elektroprivreda, Zagreb
S.R. JUGOSLAVIJA	EPCG	- Elektroprivreda Crne Gore, Niksic
	EPS	- Elektroprivreda Srbije, Beograd
FYROM	ESM	- Elektrostopanstvo na Makedonija, Skopje
BOSNA I HERCEGOVINA	BiH	- Utilities on the territory of Bosnia-Herzegovina
LUXEMBOURG	CEGEDEL	- Compagnie Grand Ducale d'Electricité du Luxembourg, Luxembourg
	SEO	- Société Electrique de l'Our, Luxembourg
	SOTEL	- Société de Transport d'Energie Electrique du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg
NEDERLAND	TenneT	- TenneT bv Transmission System Operator, Arnhem
ÖSTERREICH	EAGOÖ	- Energie AG Oberösterreich, Linz
	TIWAG	- Tiroler Wasserkraftwerke AG, Innsbruck
	Verbund-APG	- Verbund - Austrian Power Grid GmbH, Wien
	VIW	- Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz
	VKW	- Vorarlberger Kraftwerke AG, Bregenz

¹ Auparavant EDF (Electricité de France), dénommé RTE depuis juin 2000

¹ Vormals EDF (Electricité de France), Bezeichnung RTE ab Juni 2000

¹ Former EDF (Electricité de France), calle d RTE from June 2000 on

PORUGAL	EDP REN	- Electricidade de Portugal, S.A., Lisboa - Rede Eléctrica Nacional, S.A., Lisboa
SCHWEIZ	Atel AWAG BKW EGL EOS KWB NOK RHOWAG SFM C-P SIG	- Aare-Tessin AG für Elektrizität, Olten (Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité) - Aarewerke AG, Aarau - BKW FMB Energie AG, Bern (BKW FMB Energie S.A.) - Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG, Laufenburg (Electricité de Laufenbourg S.A.) - Energie Ouest Suisse, Lausanne - Kraftwerke Brusio AG, Poschiavo (Forces Motrices de Brusio S.A.) - Nordostschweizerische Kraftwerke AG, Baden (Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse) - Rhonewerke AG, Visp - Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny, Chancy - Services Industriels de Genève, Genève
CESKA REPUBLIKA	CEPS	- CEPS, a.s., Praha
MAGYARORSZÁG	MVM	- Magyar Villamos Müvek Rt., Budapest
POLSKA	PSE	- Polish Power Grid Company, Warszawa
SLOVENSKO	SE	- Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

BULGARIJA	ENERGOIMPEX NEK	- Energoimpex Ltd, Sofia - National Electric Company A.S., Sofia
DANMARK	ELKRAFT ELSAM	- ELKRAFT Power Company Ltd, Copenhagen - Det Jysk-Fynske Elsamarbejde, Fredericia
GREAT BRITAIN	National Grid	- The National Grid Company plc, London
MAROC	ONE	- Office National de l'Electricité, Casablanca
ROMANIA	TRANSELECTRICA	- Transelectrica - S.A., Bucuresti
SHQIPËRIA	KESH	- Albanian Electroenergetic Corporation
SVERIGE	SYDKRAFT VATTENFALL	- Sydkraft AB, Malmö - Vattenfall AB, Stockholm
UKRAINA	UA	- Utilities on the territory of Ukraine

Pays Land Country	Longueur des circuits (km) Stromkreislänge (km) Circuit length (km)				Transformateurs 400kV → 220kV Transformatoren 400kV → 220kV Transformers 400kV → 220kV	
	220 kV	dont câble davon Kabel of which cable	400 kV	dont câble davon Kabel of which cable	Nombre Anzahl Number	Puissance GVA Leistung GVA Capacity GVA
B	395	0	1252	0	6	2,1
D	21010	35	18525	62	130	58,0
E	16003	92	14658	15	83	35,3
F	26324	828	20889	11	208	106,0
GR	7745	116	2153	0	34	9,0
I	12747	165	9768	9	0	0,0
SLO	328	0	510	0	3	1,2
HR	1224	0	1157	0	0	0,0
JIEL	2723	0	2143	0	12	4,8
L	236	6	0	0	0	0,0
NL	670	6	1998	0,4	4	2,5
A	3765	5	2474	56	17	10,8
P	2407	11	1235	0	6	2,7
CH	5008	0	1597	0	19	10,6
UCTE	100190	1264	77107	0	516	240,9
CZ	1905	0	3376	0	4	2,0
H	1488	0	1956	0	3	1,5
PL	8116	0	4660	245	14	6,3
SK	964	0	1677	0	3	1,4
CENTREL	12473	0	11669	245	24	11,2
UCTE + CENTREL	112663	1264	88776	245	540	252,1

	Transformateurs 220kV → < 220kV Transformatoren 220kV → < 220kV Transformers 220kV → < 220kV				Transformateurs 400kV → < 220kV Transformatoren 400kV → < 220kV Transformers 400kV → < 220kV			
	des centrales der Kraftwerke of power stations		du réseau im Netz in the network		des centrales der Kraftwerke of power stations		du réseau im Netz in the network	
	Nombre Anzahl Number	Puissance GVA Leistung GVA Capacity GVA	Nombre Anzahl Number	Puissance GVA Leistung GVA Capacity GVA	Nombre Anzahl Number	Puissance GVA Leistung GVA Capacity GVA	Nombre Anzahl Number	Puissance GVA Leistung GVA Capacity GVA
3	0,8	16	2,7	14	8,4	24	11,8	
111	31,0	562	104,0	100	62,0	177	50,0	
145	18,5	476	46,1	53	22,5	28	9,1	
236	31,0	1280	115,0	98	86,0	58	14,0	
61	6,7	339	13,7	15	4,8	0	0,0	
177	17,8	239	29,3	139	41,0	293	71,6	
1	0,3	10	1,5	2	0,8	3	0,9	
5	0,8	10	2,4	1	0,3	3	2,5	
20	3,8	53	8,0	16	6,6	17	5,0	
10	1,3	18	2,6	0	0,0	0	0,0	
9	3,2	23	4,1	6	3,6	32	14,6	
64	7,1	67	11,5	3	1,2	13	3,9	
60	3,6	59	6,8	15	3,2	11	3,3	
101	4,7	149	13,9	8	4,3	1	0,2	
1000	129,7	3285	359,0	456	236,3	636	175,1	
5	1,1	21	4,2	32	10,1	39	10,5	
n.a.	n.a.	26	4,2	n.a.	n.a.	20	4,2	
61	14,0	107	17,0	24	8,2	34	9,0	
8	1,5	18	2,6	20	4,1	18	4,7	
74*	16,6*	172	28,0	76*	22,4*	111	28,4	
1074*	16,6*	3457	387,0	532*	258,652*	747	203,5	

* Somme sans valeurs de H / Summe ohne H-Werte / Sums without values of H

T11

**Nombre de ternes < 220 kV, 220 kV et 380 kV sur les lignes
d'interconnexion traversant une frontière**
**Anzahl der Stromkreise < 220 kV, 220 kV und 380 kV auf den
grenzüberschreitenden Verbundleitungen**
Number of < 220 kV, 220 kV and 380 kV circuits on cross-frontier transmission lines

	F	I	SLO	HR	YU	L	NL	A	P	CH	CZ	H	PL	SK
B	-					2	1							
	2					2	-							
	2					-	4							
D	-					-	-	12		3	-		-	
	2					8	-	9		5	-		2	
	4					-	6	3		7	4		2	
E	2								1					
	2								3					
	2								2					
F	-									1				
	3									5				
	3									5				
GR					1									
					-									
					1									
I	-							-		1				
	1							1		6				
	1							-		2				
S	3						-							
L	2						1							
O	3						2							
HR		2									1			
	-										-			
	1										1			
YU										1				
										-				
										1				
A	-	-	-											
	1	2	2											
	2	1	1											
CZ										-	-			
										2	2			
										2	3			
H										-	-			
										2				
PL										-	-			
										2				
<220 kV														
220 kV														
380 kV														
Situation au 31.12.2000														
Stand 31.12.2000														
As of 31.12.2000														

**Mises en service de nouvelles installations de transport
Inbetriebnahmen neuer Übertragungsanlagen
Commissioning of new transmission installations**

Pays Land Country	Nom de ligne Name der Leitung Name of line	Conçue pour Vorgesehen für Designed for	Equipée pour Ausgebaut für Equipped for	Exploitée à Betrieben mit Operated with
Deutschland	Anschluß Godenau Pkt. Angenland - Rath Friedrichshain - Marzahn	2 x 380 kV 1 x 380 kV 2 x 380 kV	2 x 380 kV 1 x 380 kV 2 x 380 kV	2 x 380 kV 1 x 380 kV 2 x 380 kV
España	Romica - Pinalla I Romica - Pinalla II ¹ Pinalla - Rocamora II Pinalla - Rocamora II ¹ Pinar del Rey - Tajo de la Encantade II Don Rodrigo - Pinar del Rey II Cartelle - Pazos de Borbén ² Cartelle - Castrelo ² El Espartal - Escatrón ³ El Espartal - Montetorrero ³ Magallón - Aldehuela - Oncala Mercedes Benz - Puentelarre ⁴ Mercedes Benz - Ali ⁴ Elgea - Vitoria ⁵ Elgea - Itxaso ⁵ La Torrecilla - Morata ⁶ La Torrecilla - Villaverde ⁶ Lourizan - Tibo ⁷ Lourizan - Pazos de Borbén ⁷	1 x 400 kV 1 x 220 kV	1 x 400 kV 1 x 220 kV	1 x 400 kV 1 x 220 kV

¹ Romica - Rocamora² Castrelo - Pazos de Borbén³ Escatrón - Montetorrero⁴ Ali - Puentelarre⁵ Itxaso - Vitoria⁶ Morata - Villaverde⁷ Tibo - Pazos de Borbén

T13 a

Inventaire des tranches thermiques classiques ≥10 MW au 31 décembre 1999 *
Bestand konventioneller Wärmekraftwerksblöcke ≥10 MW am 31. Dezember 1999*
Inventory of conventional thermal units ≥ 10 MW as of December 31, 1999*

Inventaire des tranches / Bestand / Inventory									
Pays Land Country	Thermiques classiques Konventionelle Wärmekraftwerksblöcke Conventional thermal units						Thermiques nucléaires Kernkraftwerksblöcke Nuclear thermal units		
	< 200 MW		≥ 200 MW < x < 400 MW		≥ 400 MW		Total		
	Nombre Anzahl Number	MW	Nombre Anzahl Number	MW	Nombre Anzahl Number	MW	Nombre Anzahl Number	MW	
B	69	3433	9	2600	3	1380	81	7413	5713
D	398	23266	66	19989	44	25534	508	68789	22179
I	677	8751	33	10107	10	5144	720	24002	7319
G	73	1869	36	8987	16	9655	125	20511	61733
R	19	1614	15	4214	0	0	34	5828	0
I	1058	16981	62	18435	27	16196	1147	51612	0
SLO	2	267	1	312	1	662	4	1241	670
HR	12	730	2	699	0	0	14	1429	0
J	27	2585	11	3008	2	1160	40	6753	0
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	1	361	10	5662	11	6023	449
NL	37	2649	8	2329	0	0	45	4978	0
A	20	1189	13	3712	0	0	33	4901	0
P	7	126	0	0	0	0	7	126	3162
CH									
UCTE	2399	63460	257	74753	113	65393	2769	203606	101
									101225
CZ	167	9522	0	0	1	460	168	9982	1637
H	63	1840	13	2603	0	0	76	4443	1769
PL	68	3905	8	2036	18	24825	94	30766	0
SK	24	2068	1	218	0	0	25	2286	2200
CENTREL	322	17335	22	4857	19	25285	363	47477	13
									5606
UCTE + CENTREL	2721	80795	279	79610	132	90678	3132	251083	114
									106831

* Nombre de tranches et puissance maximale nette / Anzahl der Blöcke und Netto-Engpassleistung / Number of units and net maximum capacity)

T13 b

**Mises en service et déclassements des principales centrales thermiques pour l'an 1999
 Inbetriebnahmen und Stilllegungen von bedeutenden thermischen Kraftwerken im Jahr 1999
 Commissioning and decommissioning of major thermal power stations in the year 1999**

Pays Land Country	Mises en service/Inbetrieb- nahmen/Commissioning				Déclassements/Still- legungen/Decommissioning			
	Tc		Tn		Tc		Tn	
	Nombre Anzahl Number	MW	Nombre Anzahl Number	MW	Nombre Anzahl Number	MW	Nombre Anzahl Number	MW
B	4	64	0	0	8	614	0	0
D ¹	11	3171	0	24	4	461	1	1219
E	13	246	0	48	0	0	0	0
F	3	96	0	0	1	250	2	571
GR	0	0	0	0	0	0	0	0
I	34	867	0	0	0	0	0	0
SLO	0	0	0	0	0	0	0	0
HR	0	0	0	0	0	0	0	0
JIEL	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	1	253	0	0	0	0	0	0
A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
P	2	660	0	0	0	0	0	0
CH	0	0	0	0	1	284	0	0
UCTE²	68	5357	0	72	14	1609	3	1790
CZ	0	0	0	0	2	213	0	0
H	1	32	0	0	0	0	0	0
PL	8	392	0	0	n.a.	n.a.	0	0
SK	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTREL	9	424	0	0	2	213	0	0
UCTE² + CENTREL	77	5781	0	72	16	1822	3	1790

¹Mises en service en l'an 2000 / Inbetriebnahmen im Jahr 2000 / Commissioning in the year 2000

²Somme sans valeurs de A / Summe ohne A - Werte / Sums without values of A

Inventaire des centrales hydroélectriques au 31 décembre 1999
 Bestand der Wasserkraftwerke am 31. Dezember 1999
 Inventory of hydro power stations as of December 31, 1999

Pays Land Country	1 ≤ x < 10 MW		10 MW ≤ x < 50 MW		50 MW ≤ x < 100 MW		≥ 100 MW		Total	
	Nombre Anzahl Number	P max MW								
B	42	66	6	174	0	0	6	1164	54	1404
D	234	898	78	1648	14	1026	15	4841	341	8413
E	438	1047	129	2968	41	2814	39	10513	647	17342
F	232	991	173	4240	41	3024	57	15828	503	24083
G	4	18	4	73	2	120	11	2881	21	3092
I	522	1780	227	5370	29	1933	39	11069	817	20152
SLO	2	18	8	222	5	296	2	242	17	778
HR	13	30	7	224	5	390	5	1431	30	2075
J	6	45	21	1279	3	583	4	2636	34	4543
L	3	20	1	11	0	0	1	1096	5	1127
NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	161	475	99	2346	19	1389	26	6698	305	10908
P	12	45	14	310	6	421	15	3394	47	4170
CH	171	601	100	2416	39	2596	37	7491	347	13104
UCTE	1840	6034	867	21281	204	14592	257	69284	3168	111191
CZ	n.a.	n.a.	5	134	0	0	5	1697	10	1831
H	9	44	0	0	0	0	0	0	9	44
PL	38	115	5	90	3	246	5	1670	51	2121
SK	8	28	17	408	5	334	3	1653	33	2423
CENTREL	55	187	27	632	8	580	13	5020	103	6419
UCTE + CENTREL	1895	6221	894	21913	212	15172	270	74304	3271	117610

Pays Land Country	Mises en service/Inbetrieb- nahmen/Commissioning		Déclassements/Still- legungen/Decommissioning	
	Nombre Anzahl Number	MW	Nombre Anzahl Number	MW
B	0	0	0	0
D ¹	0	0	0	0
E	18	277	0	0
F	0	0	0	0
GR	2	122	0	0
I	11	14	6	17
SLO	0	0	0	0
HR	0	0	0	0
JIEL	0	0	0	0
L	0	0	0	0
NL	0	0	0	0
A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
P	0	0	0	0
CH	2	1203	1	4
UCTE²	33	1616	7	21
CZ	0	0	0	0
H	0	0	0	0
PL	0	0	0	0
SK	0	0	0	0
CENTREL	0	0	0	0
UCTE²+ CENTREL	33	1616	7	21

¹Mises en service en l'an 2000 / Inbetriebnahmen im Jahr 2000 / Commissioning in the year 2000

² Somme sans valeurs de A / Summe ohne A - Werte / Sums without values of A